

招标文件答疑通知

编号：03

各投标单位：

现对《沛县城区老旧小区二次供水改造工程 2、3 标段（无负压设备采购及安装）招标文件》（合同编号：PXCQ-LJXQEC-2020-2、3）作如下澄清：

1、问：经研究答疑通知 01 号发现仅 2 标段江南美术馆，3 标段歌风新区、新沛东区需新建箱体，但招标文件 2 标段江南美术馆、江南山水、家和花园、清怡花园，3 标段恩华小区、紫荆花园、歌风新区、新沛东区均需提供一体化泵房，请详细明确哪些项目需新建箱体？

答：本项目仅 2 标段江南美术馆，3 标段歌风新区、新沛东区需新建箱体（一体化泵房），设备需求一览表中剩余的一体化泵站删除。

2、问：经研究招标文件，2 标段清怡花园低区、中区均要求一体化泵房，请明确清怡花园低区、中区合用一个一体化泵房还是低区、中区各一个一体化泵房？

答：清怡花园只有低区，只需要一套供水设备（ $Q=70m^3/h$ $H=38m$ ），删除答疑通知 02 号的第 2 个问题及答复。

供货需求一览表中“清怡花园”配套设备仅保留低压区，工程量修改如下：

手动蝶阀 DN150 修改为 2 个，电动阀门 DN150 修改为 1 个，Y 型过滤器 DN150 修改为 1 个。

3、问：设备需求一览表中的阀门、过滤器等配件口径与图纸中不一致，请问以那个为准？

答：以招标图纸为准，请自行修改设备需求一览表中配件的口径。

4、问：关于泵房功能要求，招标文件与招标图纸不一致的，以哪个为准？

答：以招标图纸为准。

5、问：招标图纸中仅要求部分小区设备配备双电源，其他小区设备是否需要？

答：本项目设备均需要双电源。

6、2 标段（无负压设备采购及安装）最高投标限价修改为：

壹仟肆佰零捌万捌仟捌佰伍拾柒元整（14088857.00 元）。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 10 月 15 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《沛县城区老旧小区二次供水改造工程 2、3 标段（无负压设备采购及安装）招标文件》答疑通知 03 号（合同编号：PXCQ-LJXQEC-2020-2、3）（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____盖公章 _____

年 月 日